

Dąbrowa Chełmińska, dn. 02.06.2021 r.

Gmina Dąbrowa Chełmińska  
ul. Bydgoska 21  
86-070 Dąbrowa Chełmińska

**Zapytanie ofertowe: Wymiana pieca w budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej**

Gmina Dąbrowa Chełmińska wyjaśnia treść zapytania ofertowego:

**Pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego:**

**Pytanie 1**

Czy mogę zaoferować kocioł o mocy 75 kW na ekogroszek 5 klasy (zakres pracy tego kotła to od 23 kw do 75 kw).

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający nie zgadza się.

**Pytanie 2**

Czy bufor ma być :  
z czarnej stali czy emaliowanej  
czy z wężownicą czy bez ?

**Odpowiedź na pytanie:**

Dowolna technologia bufora, bez wężownicy.

Informuję, iż powyższe wyjaśnienia są obowiązujące i są częścią zapytania ofertowego.

W związku z wyjaśnieniami do zapytania ofertowego Zamawiający zmienia treść zapytania ofertowego.

**Z-CA WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA**

**MARIUSZ BULIŃSKI**