

Dąbrowa Chełmińska, dn. 02.06.2021 r.

Gmina Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

Zapytanie ofertowe: Wymiana pieca w budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

Gmina Dąbrowa Chełmińska zmienia treść zapytania ofertowego:

Zmienia się treść zapytania ofertowego w taki sposób, iż w **Zakres zamówienia**

zamiast:

Zakup i dostawa pieca do centralnego ogrzewania, na ekogroszek o mocy 69 kW, klasy minimum 5 z podajnikiem wraz z buforem 1000 l, o wymiarach maksymalnych: h – 2800 mm i szerokości 1100 mm.

pojawia się:

Zakup i dostawa pieca do centralnego ogrzewania, na ekogroszek o mocy 69 kW, klasy minimum 5 z podajnikiem wraz z buforem 1000 l, bufor z możliwością demontażu ocieplenia o wymiarach maksymalnych: h – 1700 mm.

Kocioł o maksymalnych wymiarach: h – 160 cm, szerokość – 100 cm.

Informuję, iż powyższe zmiany są obowiązujące i są częścią zapytania ofertowego.

Z-CA WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

MARIUSZ BULIŃSKI