

Dąbrowa Chełmińska, dnia 20.02.2007 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego Ostromecko ul. Kolejowa

Na podstawie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) oraz pkt. XIX SIWZ udzielam wyjaśnień co do treści SIWZ.

1. Proszę o wyjaśnienie jakie mają być zastosowane przewody linii elektroenergetycznej?
W dokumentacji (pkt. 3.3 i pkt. 4.2) przyjęto AsXSn2x35 mm. W planie sytuacyjnym oraz kosztorysie ślepy (Lp. 1.6) przyjęto AsXSn2x25 mm.

Odp. Należy przyjąć przewody linii elektroenergetycznej AsXSn2x35 mm


WÓJT
mgr Zbigniew Maczek

Otrzymują:

1. strona internetowa www.bip.dabrowachelminska16.pl;
2. a/a.