

Dąbrowa Chełmińska, dnia 21.02.2007 r.

Znak sprawy: DR/P2/1/07

**GMINA**  
**Dąbrowa Chełmińska**  
ul. Bydgoska 21  
86-070 Dąbrowa Chełmińska

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego Ostromecko ul. Kolejowa

Na podstawie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) oraz pkt. XIX SIWZ udzielam wyjaśnień co do treści SIWZ.

1. Przekrój przewodu AsXSn – jest on niesprecyzowany w przedmiarze i na rysunkach jako 2x25 mm<sup>2</sup> natomiast w opisie 2x35 mm<sup>2</sup>.

Odp. Należy przyjąć przewody linii elektroenergetycznej AsXSn2x35 mm<sup>2</sup>

2. Typ wysięgnika posiada w przedmiarze kąt 5° ,a w opisie 15°.

Odp. Należy przyjąć typ wysięgnika kąt 15°.

  
mgr Zbigniew Luczak

Otrzymują:

1. strona internetowa [www.bip.dabrowachelminska.lo.pl](http://www.bip.dabrowachelminska.lo.pl);
2. wg. rozdzielnika.
3. a/a.

Rozdzielnik do pisma znak: **DR/P2/1/07 z dnia 21.02.2007 roku.**

1. PKP ENERGETYKA Sp. z o.o. Zakład Kujawski ul. Zygmunta Augusta 7 85-082 Bydgoszcz.
2. Kazimierz Lewandowski e-mail: [praksis@neostrada.pl](mailto:praksis@neostrada.pl)