

Dąbrowa Chełmińska, 13 sierpnia 2007 r.

Znak sprawy: WK/SUW/341/07

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Gzinie Górnym.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; z późn. zm.), w odpowiedzi na skierowane zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w zadanie, Gmina Dąbrowa Chełmińska przedstawia poniższe wyjaśnienia.

Treść pytania nr 1:

O jakiej pojemności należy zaprojektować zbiorniki retencyjne?

Treść wyjaśnień:

Należy zaprojektować zbiorniki retencyjne o pojemności 2 x 150 m<sup>3</sup>

Treść pytania nr 2 :

Czy zbiorniki mają być zaprojektowane jako stalowe czy żelbetowe?

Treść wyjaśnień:

Wybór rodzaju zbiorników w gestii Wykonawcy z uwzględnieniem techniczno – ekonomicznych parametrów zbiorników.

Treść pytania nr 3 :

Czy Wykonawca ma uzyskać decyzje środowiskową oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, czy przygotować komplet materiałów do uzyskania w/w decyzji?

Treść wyjaśnień:

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać decyzje środowiskową oraz decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Treść pytania nr 4 :

Czy projekt ma zakładać automatyczną czy też ma uwzględnić sterowanie jej pracy w trybie ręcznym.

Treść wyjaśnień:


Projekt ma uwzględnić automatyczne sterowanie pracy suw.

Treść pytania nr 5 :

Czy wymagane jest opracowanie nowego operatu wodno prawnego na pobór wód, eksploatację urządzeń i zrzut ścieków z terenu SUW i uzyskanie nowego pozwolenia wodno prawnego?

Treść wyjaśnień:

Uzyskanie lub nie w/w opracowań i decyzji uzależnione będzie od zaproponowanych rozwiązań przez Wykonawcę i warunków narzuconych przez instytucje uzgadniające.

  
WÓJT  
Zbigniew Łuczak