

Dąbrowa Chełmińska, 13 listopada 2007 r.

Znak sprawy: IF/PKP /341/2/07

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie dworca kolejowego w miejscowości Ostromecko”


Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; z późn. zm.), w odpowiedzi na skierowane zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w zadanie, Gmina Dąbrowa Chełmińska przedstawia poniższe wyjaśnienia.

Treść pytania nr 1:

W jaki sposób Zamawiający przewiduje przejście rurociągiem kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi?

Treść wyjaśnień:

Roboty te należy wykonać maszyną do przewiertów poziomych z zastosowaniem rur ochronnych stalowych zgodnie z przedmiarem robót.

WÓJT

Zbigniew Łuczak

Otrzymują:

1. wg. rozdzielnika;
2. www.bip.dabrowachelminska.lo.pl;
3. a/a.