

Dąbrowa Chełmińska, 19 marca 2008 r.

Znak sprawy: DR/P3/341/08

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.:
„Wzmocnienie nawierzchni ulicy Pod Walem w m. Czarże oraz utwardzenie nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej w m. Otowice i ulicy Leśnej w m. Dąbrowa Chełmińska”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560), w odpowiedzi na skierowane zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w zadanie, Gmina Dąbrowa Chełmińska przedstawia poniższe wyjaśnienia.

Treść pytania:

Prosimy o podanie kategorii dróg: droga gminna w m. Otowice, ulica Pod Walem w m. Czarże, ulica Leśna w m. Dąbrowa Chełmińska.

Treść wyjaśnień:


W/w drogi maą kategorię KR 1-2

Treść pytania:

Prosimy o podanie uziarnienia dla warstwy ścieralnej i wiążącej.

Treść wyjaśnień:

Uziarnienie: warstwa ścieralna: 0-8 mm; warstwa wiążąca 0-12 mm.


WÓJT
Zbigniew Luczak

Otrzymują:

1. wg. rozdzielnika;
2. www.bip.dabrowachelminska.lo.pl;
3. a/a.