



$P_i = 13\text{kW}$
 $K_z = 0,5$
 $P_s = 6,5\text{kW}$
 $I_s = 11\text{A}$

UKŁAD SIECI TN-C SIEĆ PRZEDLICZNIKOWA

Temat: Budowa pompowni strzelowej PS1		elekt. BRANŻA	PB STADUUM	Bd4350 ZLECENIE
Obiekt: Pompownia strzelowa PS 1 ul. Leśna Dąbrowa Chełmińska		PROJEKTOWAŁ	inż. Andrzej Niekrom 07-42-342/247/93	
Tytuł rysunku: Schemat zasilania		SPRAWDZIŁ	Robert Karpus 07-42-342/181/82	
		DATA	2007-12	NR RYSUNKU 2
		SKALA	----	