


- A3 - YKY3x1,5mm<sup>2</sup>
- E2 - YKY3x1,5mm<sup>2</sup>
- A1 dostawa z sondą
- E3 dostawa z pompą
- E1 - YKY5x10mm<sup>2</sup>
- A2 - YKSY10x1mm<sup>2</sup>

do rozdzielnicy RPS

"A" - Oprawa przemysłowa szczelna 1x18kW

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWAKOMUNALNEGO - Wodociągi i Kanalizacja-Zarządzanie,Konsulting-Spółka z o.o.w Bydgoszcz				 Spółka z o.o.
Obiekt  Pompownia strefowa PS1 ul. Leśna DĄBROWA CHEŁMIŃSKA		ELEKTR. PB Bd4350  Branża Stadium Nr zlecenia	Autor proj. inż. Andrzej Neumann UAN-KZ-7210/481/88 GP-KZ7342/248/93	
Przedmiot opracowania  Pompownia PS1 Instalacje elektryczne		Opracował  Sprawdził mgr inż. Roman Kempa GT-II-7210/14/77 GP-KZ7342/181/92	2007-12 1:50 4  Data Skala Nr rysunku	