UWAGA:
Podsypkę wykonać z dowiezionego
zagęszczonego gruntu piaszczystego
o grubości warstwy 20cm

Przed wykonaniem przewodów wodociągowych
należy sprawdzić rzędną geodezyjną
istniejącego przewodu wodociągowego

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
- Wodociągi i Kanalizacja - Zarządzanie, Konsulting - Spółka z o.o. w Bydgoszczy

Obiekt	Branża	Stadium	Nr zlecenia
Pompownia strefowa PS-1 dla m. Dąbrowa Chełmińska	sanitarna	PB/PW	Bd 4350
Autor proj.	inż. Anna Majder uprawnienia budowlane nr ewidencyjny KUP/0004/POOS/06 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		
Przedmiot opracowania Profile podłużne przewodów wodociągowych ø110x6,6mm PE100 SDR17 PN10	Sprawdził	inż. Jan Brzeski uprawnienia budowlane nr ewidencyjny 3/65/Bg i 2397/60	
	Data	Skala	Nr rysunku
	09.2007r.	1:100 1:100	2