



- UWAGA:**
1. Instalacje układać pod tynkiem.
 2. Tablica TM1-3 - rys. 4E-5E
 3. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt o IP44 minimum

Spis pomieszczeń:

- 1/2.1 wiatrołap
- 1.2 salon z aneksem kuch.
- 1.3 łazienka
- 2.2 salon z aneksem kuch.
- 2.3 łazienka
- 3.1 wiatrołap
- 3.3 łazienka

Przeznaczenie obwodów:

- CK— - kuchenka elektryczna
- CL— - lodówka
- CP— - pralka
- CW— - pochłaniacz
- CZ— - zmywarka
- ⊗H— - ośw. halogenowe (szatkowe)
- ⊙B— - bojler 1,5kW
- G1— - grzejnik elektryczny 0,5kW
- G2— - grzejnik elektryczny 4,0kW

OZNACZENIA:

- X— - wypust ośw. (na suficie)
- X— - wypust ośw. (na ścianie)
- X_N— - numer budynku
- X— - lampa ośw. z czujnikiem ruchu (IP65)

- V— - wyłączniki oświetlenia
- ⊙— - wyłączniki oświetlenia (hermetyczne)
- ⊙— - przycisk dzwonek
- Dz] - dzwonek
- C— - gn. 1-fazowe
- C— - gn. 1-fazowe (hermetyczne)
- TP— - gn. telefoniczne
- TV— - gn. telewizyjne

Objekt : Mieszkania socjalne	Skala : 1:50
Adres : Czerniewo, nr dz. 53	Nr rys. : 2E
Investor : JU. G. Dąbrowa Chetmińska	Data 09.2008
Temat : PLAN INSTALACJI - parter	Podpis
Projektant : inż. WOJCIECH FALKOWSKI	
Nr uprawnień specjalności GP-KZ-7342/118/94	
PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE SIĘCI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	