

Znak sprawy: 271.8.2011

**Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotycząca postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Budowa Placów zabaw dla dzieci w miejscowości Czemlewo i Gzin”.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Gmina Dąbrowa Chełmińska wyjaśnia treść SIWZ.

Pytania wykonawcy:

1. Czy słupki mają być tylko pomalowane farbą olejną czy ocynkowane i malowane proszkowo?
2. Czy dopuszcza się zamiany słupków ogrodzenia na słupki fi 48 lub fi 60 ocynkowane i lakierowane, ponieważ fi 70 jest trudnodostępne?
3. Proszę podać parametry siatki, czyli grubość drutu i wielkość oczka.
4. Proszę podać parametry kostki polbrukowej, kształtu.
5. Proszę podać dokładny opis i przykładowe wizualizacje zabawek.
6. Czy zabawki, piaskownica mają być z drewna klejonego czy litego?
7. Czy zabawki powinny mieć certyfikaty?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad. 1. Słupki mają być pomalowane dwukrotnie farbą olejną.

Ad. 2. Nie.

Ad. 3. Grubość drutu - 2,8mm, wielkość oczka - 50mm\*50mm.

Ad. 4. Parametry kostki brukowej mają być zgodne z dokumentacją projektową oraz z przedmiarem robót.

Kształt kostki – dowolny.

Ad. 5. Zabawki mają spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót.

Ad. 6. Zabawki i piaskownica mają być wykonane z drewna litego.

Ad. 7. Bezwzględnie tak.

Informuję, iż powyższe wyjaśnienia są obowiązujące i są częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**WÓJT**

**RADOSŁAW CIECHACKI**