

Dąbrowa Chełmińska, dnia 05-04-2012

Gmina Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

Znak sprawy: 271.6.2012

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotycząca postępowania przetargowego na zadanie pn.: „(Remont nawierzchni dróg gminnych (nakładki bitumiczne)”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Gmina Dąbrowa Chełmińska wyjaśnia treść SIWZ.

Uwagi wykonawcy:

1. Czy podane odcinki (1-5) są odcinkami ciągłymi czy są podzielone na krótsze odcinki?
2. Czy projektowane nakładki należy wykonać na całej szerokości drogi?
3. Prosimy o czytelne zaznaczenie na mapie odcinków dróg które mają zostać wykonane.
4. Prosimy o podanie ilości wpustów ulicznych i/lub studni przeznaczonych do regulacji.
5. Czy w miejscach ubytków cząstkowych przewidziany jest remont cząstkowy, który zostanie wcześniej wykonany przez Zamawiającego.
6. Jaką kategorię ruchu należy przyjąć do wyceny masy?
7. Prosimy o podanie powierzchni frezowania jaka należy uwzględnić przy obliczaniu ceny jednostkowej nakładki bitumicznej.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad 1. Są to odcinki ciągłe.

Ad 2. Tak.

Ad 3. Odcinki zostały zaznaczone na mapach i połączone do poprzednich wyjaśnień do SIWZ z dnia 04-04-2012 które znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego.

Ad 4. Prace których dotyczy pytanie nie będą wykonywane w zakresie przedmiotowego zadania.

Ad 5. Tak, Zamawiający przed przystąpieniem Wykonawcy do prac wykona remont cząstkowy nawierzchni.

Ad 6. KR 1.

Ad 7. Zamawiający nie przewiduje frezowania przy realizacji przedmiotowego zadania..

Informuję, iż powyższe wyjaśnienia są obowiązujące i są częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

RADOSŁAW CIECHACKI