

**Gmina Dąbrowa Chełmińska**  
**ul. Bydgoska 21**  
**86-070 Dąbrowa Chełmińska**

**Znak sprawy: 271.11.2012**

**Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotycząca postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,  
Gmina Dąbrowa Chełmińska wyjaśnia treść SIWZ.

**Uwagi Wykonawcy:**

1. Prosimy o sprecyzowanie w zastosowaniu stolarki na obiekcie SUW gdyż w opisie technicznym jest mowa o PCV, natomiast w zestawieniu stolarki aluminium.
2. Prosimy o załączenie przedmiaru dot. remontu istniejącego budynku stacji oraz pomieszczenia agregatu.
3. Czy w wycenie należy uwzględnić likwidację starych zbiorników retencyjnych? Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie przedmiarów robót.
4. Jakie ocieplenie ścian fundamentowych należy przyjąć do wyceny, gdyż w przedmiarze jest mowa o gr. 5cm natomiast w opisie technicznym 8cm.
5. Prosimy o uzupełnienie danych materiałowych i rysunków wraz z przedmiarami dot. wykonania poletka osadowego z zadaszeniem.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Ad. 1. Zamawiający przewiduje wykonanie w miejsce stolarki okiennej z aluminium, stolarki okiennej z PCV.

Ad. 2. Zamawiający nie przewiduje remontu istniejącego budynku stacji ani pomieszczenia agregatu (nie objęte zakresem przedmiotowego zadania).

Ad. 3. Zamawiający nie przewiduje likwidacji istniejących zbiorników retencyjnych (nie objęte zakresem przedmiotowego zadania).

Ad. 4. 8cm.

Ad. 5. Zamawiający nie przewiduje wykonania poletka osadowego.

Informuję, iż powyższe wyjaśnienia są obowiązujące i są częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA**

**RADOSŁAW CIECHACKI**