

**Gmina Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska**

Znak sprawy: 271.11.2012

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotycząca postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Gmina Dąbrowa Chełmińska wyjaśnia treść SIWZ.

Uwagi Wykonawcy:

Zamawiający wymaga okazania wykonaniem roboty budowlanej o łącznej wartości brutto minimum 2,5 miliona złotych obejmującej budowę nowej stacji uzdatniania wody w wykonaniem systemu poboru, uzdatniania i dystrybucji wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi, o wydajności nie mniejszej niż 120 m³/h wraz z pełną automatyką stacji.

1. Prosimy o zmianę warunku udziału i umożliwienie startu w postępowaniu Wykonawcom mogącym okazać się realizacją **rozbudowy lub przebudowy lub modernizacji** stacji uzdatniania wody z wykonaniem systemu poboru, uzdatniania i dystrybucji wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi, o wydajności stacji nie mniejszej niż 120 m³/h wraz z pełną automatyką stacji o łącznej wartości co najmniej 2,5 mln złotych brutto.
2. Prosimy o zmianę warunku udziału i umożliwienie startu w postępowaniu Wykonawcom mogącym okazać się realizacją budowy stacji uzdatniania wody z wykonaniem systemu poboru, uzdatniania i dystrybucji wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi, o wydajności stacji nie mniejszej niż 120 m³/h wraz z pełną automatyką stacji o łącznej wartości co najmniej **2,3 mln złotych** brutto.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż **NIE UZNA** spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia na podstawie referencji przywołanej powyżej.

Poza tym Zamawiający **NIE ZMIENI** warunku wiedzy i doświadczenia określonego w SIWZ.

Informuję, iż powyższe wyjaśnienia są obowiązujące i są częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

RADOSŁAW CIECHACKI