

**Gmina Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska**

Znak sprawy: 271.11.2012

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotycząca postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
Gmina Dąbrowa Chełmińska wyjaśnia treść SIWZ.

Uwagi Wykonawcy:

1. Prosimy o podanie klasy wytrzymałości rury kamionkowej odprowadzającej ścieki z chloratorni do zbiornika bezodpływowego.
2. Czy inwestor dopuszcza zmianę ruty kamionkowej na rurę PVC na ww. odcinku?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad. 1. Klasa 160 - o wytrzymałości na zgniatanie do 48 kN/m.

Ad. 2. Nie.

Informuję, iż powyższe wyjaśnienia są obowiązujące i są częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

RADOSŁAW CIECHACKI