

**Gmina Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska**

Znak sprawy: 271.13.2012

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotycząca postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska III etap”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Gmina Dąbrowa Chełmińska wyjaśnia treść SIWZ.

Uwagi Wykonawcy:

W związku z rozbieżnościami w projektach (*nazwa firmy*) prosi o wyjaśnienie z jakich rur ma być wykonana kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

Zgodnie z „projektem budowlanym – załączniki” kanalizacja ma być wykonana z rur PVC litych klasy SN8 SDR34, natomiast wg „projektu wykonawczego” z rur PVC litych typ ciężki SN12.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Z rur Litych klasy SN 8 SDR34.

Informuję, iż powyższe wyjaśnienia są obowiązujące i są częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

RADOSŁAW CIECHACKI