

**Gmina Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska**

Znak sprawy: 271.8.2013

**Uczestnicy postępowania o
zamówienie publiczne**

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotycząca postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska IV etap”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
Gmina Dąbrowa Chełmińska wyjaśnia treść SIWZ.

Uwagi Wykonawcy:

I.W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym proszę o informacje, czy Zamawiający uzna spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie roboty budowlanej o łącznej wartości brutto minimum 500 tysięcy złotych obejmującą wykonanie co najmniej 1 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dowolnej średnicy oraz 1 km kanalizacji sanitarnej tłocznej o dowolnej średnicy, wraz z jedną przepompownią/tłocznia ścieków, oraz 1 km sieci wodociągowej z przyłączami wody w technologii rur z PE), jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert:

1. Jedną robotę budowlaną o łącznej wartości brutto minimum 500 000,00 zł. obejmującą wykonanie co najmniej 1 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dowolnej średnicy oraz 1 km kanalizacji sanitarnej tłocznej o dowolnej średnicy wraz z jedną przepompownią/tłocznia ścieków.
2. Jedną robotę budowlaną o łącznej wartości brutto minimum 500 000,00 zł. obejmującą wykonanie co najmniej 1 km sieci wodociągowej w technologii rur PE.

Równocześnie wykonawca wykaże się wykonaniem pięciu robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia (budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu, kanalizacji deszczowej, tłoczni/przepompowni ścieków) o wartości nie mniejszej niż 50 0000,00 zł. brutto, wykonanych w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert.

II. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie dlaczego w STWIOR pkt. 1.3. zakresu robót objętych S.S.T. w pozycji ul. Bydgoska – Rydygiera w zestawieniu średnic kanałów z rur WITROS wartość 97,6 m znajduje się w rubryce odnoszącej się do DN300, skoro w przedmiarze robót oraz w faktycznym zakresie robót do wykonania (zał. nr8) ww. wartość dotyczy średnicy DN500?

Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić ten odcinek jako kanalizację deszczową z rur WITROS DN500, a tym samym łączna długość ww. rur wyniesie 488,60mb.

III. (nazwa firmy) prosi o wyjaśnienie czy zamawiający będzie pobierał opłaty za zajecie dróg gminnych?

IV. (nazwa firmy) pyta się czy istnieje decyzja administracyjna nakładająca obowiązek nadzoru archeologicznego w czasie prowadzenia robót.

Jeżeli tak to prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej. Prosimy o usunięcie zapisów z umowy i ogłoszenia o wkalkulowaniu w cenę w/w nadzoru, gdyż ewentualny nadzór może zlecić jedynie Zamawiający na swój koszt, jeśli będzie takowego żądał.

V. (nazwa firmy) prosi o wyjaśnienie ta inwestycja jest dotowana ze środków Unii Europejskiej i w jakiej części?

VI. (nazwa firmy) prosi o rozszerzenie zapisów umownych § 4 pkt. 12 „Wszelkie ewentualne awarie (zerwania czy uszkodzenia) istniejącej infrastruktury wskazane w projekcie w obszarze wykonywanych robót zostaną bezzwłocznie usunięte przez Wykonawcę na jego koszt”.

VII. (nazwa firmy) prosi o usunięcie zapisów umowy mówiące ze wynagrodzenie wykonawcy zawiera koszty takie jak § 10 pkt. 3.13 „przebadanie terenu objętego inwestycją pod względem występowania niewypałów i niewybuchów przez wykwalifikowaną jednostkę, ich zabezpieczeniem oraz unieszkodliwieniem , gdy byłoby to konieczne.

Są to roboty nieprzewidziane i w razie ich wystąpienia zawiera się umowę na roboty dodatkowe, nieprzewidziane i nie objęte umowa a niezbędne aby wykonać podstawowe zadanie, których to

Zamawiający nie przewiduje w umowie tylko wszystko co możliwe „wrzuca” potencjalnemu wykonawcy.

VIII. Prosimy o wyrzucenie zapisów mówiących w umowie o wykonaniu pomiaru prób szczelności przewodów tłocznych rejestratorem elektronicznym, gdyż żadna norma nie nakazuje użycia wyłącznie rejestratora elektronicznego i dopuszcza pomiar również manometrem mechanicznym.

IX. (nazwa firmy) prosi o wyrzucenie zapisów § 9 pkt. 1 b „Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić do podpisania umowy kompleksowej z Enea s. a. „Wykonawca nie jest stroną do zawarcia umowy. To należy do zamawiającego, Wykonawca przekaze jedynie Zamawiającemu oświadczenie o gotowości instalacji przyłączeniowej.

X. (nazwa firmy) prosi o wyrzucenie zapisu z ogłoszenia mówiącego że wykonawca ma wystąpić do Sanepidu o ocenę higieniczną materiałów i wyrobów do dystrybucji wody.

Wykonawca występuje z wnioskiem materiałowym do akceptacji, do którego dołącza deklaracje zgodności oraz atesty higieniczne np. od PZH i to zdecydowanie powinno wystarczyć Zamawiającemu.

XI. Prosimy również o dołączenie do kar umownych punktu, który mówi że Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto za każdy dzień zwłoki Zamawiającego w odbiorze.

XII. (nazwa firmy) prosi o zmniejszenie liczby kopii inwentaryzacji powykonawczej z 6 na 3, gdyż tak jest powszechnie stosowane w postępowaniach przetargowych.

XIII. Prosimy o sprecyzowanie czy przedmiar robót ma charakter pomocniczy czy też stanowi podstawę wyceny wchodząc w skład dokumentacji projektowej (czyli: projekt budowlany, wykonawczy i przedmiar robót) jak to jest zawarte w projekcie umowy w §10?

XIV. W związku z dużą ilością pytań prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

XV. W jaki sposób należy przeprowadzić odtworzenie nawierzchni w ulicy Bydgoskiej. Czy należy przyjąć odtworzenie nawierzchni na całej szerokości pasa drogowego czyli chodnik-jezdniachodnik na całej długości zadania IV etapu ul. Bydgoskiej.

XVI. W związku z rozbieżnością w załączonych przedmiarach robót (Załącznik nr 9 do SIWZ) pomiędzy ilościami rozbiórek nawierzchni asfaltowych i ilościami odtworzeń tych nawierzchni prosimy o wyjaśnienie:

Czy w wycenie należy uwzględnić koszt odtworzenia nawierzchni asfaltowych: na powierzchniach zgodnie z przedmiarami robót (częściowe odtworzenie), czy w pasie wykopów (odtworzenie do stanu pierwotnego), czy na całej szerokości drogi?

Jeżeli na całej szerokości drogi - prosimy o podanie powierzchni, tyłu i grubości poszczególnych warstw nawierzchni robionych lub frezowanych i odtwarzanych.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad I. Zamawiającemu wystarcza takie informacje do weryfikacji Wykonawcy.

Ad II. Tak, należy wycenić ten odcinek jako kanalizację deszczową z rur WITROS DN500.

Ad III. Tak.

Ad IV. W decyzji pozwolenia na budowę znajduje się wymóg prowadzenia stałego nadzoru archeologicznego. Załączam decyzje do dokumentacji przetargowej. Zamawiający nie zgadza się z Wykonawcą, iż tylko Inwestor może zlecić nadzór archeologiczny, może również tę czynność wykonać Wykonawca, co jest logiczne, gdyż to on będzie faktycznie wykonywał roboty.

Ad V. Nie.

Ad VI. Zamawiający nie zmieni zapisu umownego. Wymaga od Wykonawcy, że to on będzie naprawiał **wszystkie** awarie na swój koszt, nawet awarie urządzeń, które nie zostały uwzględnione w projekcie. Dlatego Wykonawca ma obowiązek w ofercie wkalkulować ryczałtowo usuwanie awarii infrastruktury nie określonej w projekcie.

Ad VII. Zamawiający nie zmieni tego zapisu.

Ad VIII. Jest to dla Zamawiającego jedno z podstawowych narzędzi aby sprawdzić prawidłowość wykonania instalacji. Z tego powodu zamawiający nie zrezygnuje z rejestratora elektronicznego.

Ad IX. Wykonawca nie ma podpisać umowy z Enea s. a. tylko doprowadzić do jej podpisania poprzez złożenie odpowiednich wniosków oraz dostarczenie stosownej dokumentacji powykonawczej.

Ad X. Ocena higieniczna jest niezbędna dla zamawiającego aby Sanepid po zakończeniu przedmiotowego zadania nie miał uwag do wykonanej roboty budowlanej (związanej głównie z wodociągiem). Z kolei uzgodnienie z Sanepidem warunkuje uzyskanie pozwolenia na użytkowanie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Ad XI. Zamawiający przeprowadzi odbiór w terminach określonych w umowie stąd nie ma konieczności zmiany zapisów we wzorze umowy.

Ad XII. Zamawiający potrzebuje 6 kopii inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Z tych względów nie zmienia zapisu umownego.

Ad XIII. Przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy.

Ad XIV. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Ad XV. Należy odtworzyć nawierzchnie ul Bydgoskiej zgodnie z uzgodnieniem Zarządu Dróg Wojewódzkich załączonym do SIWZ w formie elektronicznej o nazwie pliku „uzgodnienia wojewoda”.

Ad XVI. Na drogach gminnych w pasie wykopów, na drodze powiatowej zgodnie z uzgodnieniem Zarządu Dróg Powiatowych, na drodze wojewódzkiej zgodnie z uzgodnieniem Zarządu Dróg Wojewódzkich, załączonymi do SIWZ w formie elektronicznej.

Informuję, iż powyższe wyjaśnienia są obowiązujące i są częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

RADOSŁAW CIECHACKI

www.bip.dabrowachelminska.lo.pl