

**Gmina Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska**

Znak sprawy: 271.3.2014

**Uczestnicy postępowania o
zamówienie publiczne**

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotycząca postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej położonych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
Gmina Dąbrowa Chełmińska wyjaśnia treść SIWZ.

Uwagi Wykonawcy:

1. W szczegółowych specyfikacjach technicznych odnośnie emulsji asfaltowej Zamawiający przywołuje nieaktualne WT EmA-1999. Obecnie dla emulsji asfaltowych obowiązującą normą jest PN-EN 13808. Prosimy o zmianę zamieszczonych wytycznych na obowiązujące normy.
2. W szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczącej powierzchniowych utwaleń Zamawiający daje Wykonawcy możliwość wyboru sprzętu do realizacji zamówienia. Jednakże dla zachowania wysokiej jakości wykonywanych robót należy zastosować kombajn do powierzchniowych utwaleń. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność w wyborze sposobu wykonywania powierzchniowego utrwalenia.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad. 1

Zamawiający uznaje uwagi Wykonawcy i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej w miejscu w którym wskazane są nieaktualne Warunki Techniczne należy przyjąć, że ma zastosowanie norma PN-EN 13808.

Ad 2.

Zamawiający preferuje kombajn do powierzchniowych utwaleń, lecz dopuszcza zastawanie innego sprzętu.

Informuję, iż powyższe wyjaśnienia są obowiązujące i są częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

RADOSŁAW CIECHACKI