

Gmina Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

Znak sprawy: 271.13.2014

Uczestnicy postępowania o
zamówienie publiczne

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotycząca postępowania
przetargowego na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w m.
Dąbrowa Chełmińska”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
Gmina Dąbrowa Chełmińska wyjaśnia treść SIWZ.

Uwagi Wykonawcy:

1. Czy możliwa jest zmiana wymogu gwarancji wykonawcy na gwarancję producenta – w zakresie gwarancji dotyczącej słupów oświetleniowych, co w należyty sposób zabezpieczy interesy Zamawiającego, a tym samym pozwoli na bezpieczną eksploatację zgodną z zaleceniami producentów słupów oświetleniowych. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji, rękojmi na wykonane prace oraz materiały budowlane. W bardzo wielu przypadkach słupy inne niż kompozytowe standardowo posiadają 24 miesięczną gwarancję, która jest dodatkowo ograniczana przez klauzulę producenta – prosimy o wprowadzenie wymogu gwarancji producenta dotyczącej słupów oświetleniowych aby uzyskać pełną ochronę.
2. Czy zamawiający dopuści zastosowanie słupa oświetleniowego z kompozytu produkowanego i dopuszczonego do stosowania zgodnie z normą PN-EN 40-7 o unikalnych cechach i właściwościach oraz 10-cio letnim okresem gwarancji dla słupów wkopywanych w grunt?

Zalet słupów kompozytowych jest wiele, warto przytoczyć kilka z nich:

- kompozytowe słupy wkopywane posiadają 10-cio letnią gwarancję
- brak kosztów eksploatacji
- kompozyt poliestrowo – szklany jest materiałem izolacyjnym
- słup kompozytowy poddaje się 100% przetworzeniu
- słupy kompozytowe wykazują się dużym współczynnikiem bezpieczeństwa biernego
- kompozytowe drzwiczki rewizyjne nie mają wartości w skupie złomu
- łatwy transport i montaż, bez użycia specjalnych maszyn i w znacznie krótszym czasie, co znacząco obniża koszty inwestycji i eksploatacji oraz przyczynia się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla

W przypadku dopuszczenia zastosowania rozwiązań równoważnych prosimy o dokładne określenie poniższych właściwości słupów oświetleniowych (zgodnych m.in. z normą PN-EN 40):

- klasa sztywności słupa oświetleniowego
- kategoria terenu gdzie będą eksploatowane słupy oświetleniowe
- przewidywana powierzchnia oprawy oświetleniowej
- informacja czy jest przewidywana ekspozycja reklamy na słupie oświetleniowym
- informacja czy przewidywana jest eksploatacja słupa w warunkach zawilgocenia i w obszarze narażenia na m.in. urynek zwierząt (parki, ciągi piesze)

- oczekiwana klasa IP
- oczekiwana klasa IK

Dane te są niezbędne do przygotowania oferty, która w pełni spełni Państwa oczekiwania.

3. W związku z brakiem informacji w tym zakresie w SIWZ, prosimy o podanie oczekiwanych wartości klasy IP oraz klasy IK dla słupów oświetleniowych.
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zasady „jedynego kryterium najniższej ceny” na zastosowanie obok kryterium cenowego następujących kryteriów oceny ofert :
 - Kryterium I :
Kosztu eksploatacji słupa w skali roku
 - Kryterium II :
Oferowany okres gwarancji producenta słupa obejmująca gwarancję antykorozyjną na oferowany rodzaj słupa
 - Kryterium III (ekologiczne):
Wskaźnik emisji 1kg CO₂ na 1kg gotowego surowca
 - Kryterium IV (ekologiczne):
Kryterium kosztu utylizacji słupa
 - Kryterium V (ekologiczne):
Kryterium wagi słupa (uzasadnione mniejszą emisją CO₂ przy braku użycia ciężkiego sprzętu przy instalacji oraz mniejszemu zużyciu paliwa do transportu słupów)

Wyjaśnienia Zamawiającego:

1. Nie.
2. Tak jako zamiennik równoważny - z zachowaniem wysokości, wsięgu i kąta montażu oprawy oświetleniowej wg projektu.
 - klasa sztywności słupa oświetleniowego - do 10 m nie określa się klasy bezpieczeństwa biernego – zalecana klasa NE – nie pochłaniające energii
 - kategoria terenu gdzie będą eksploatowane słupy oświetleniowe - pierwsza kategoria geotechniczna
 - przewidywana powierzchnia oprawy oświetleniowej - wg typu oprawy przyjętej w projekcie
 - informacja czy jest przewidywana ekspozycja reklamy na słupie oświetleniowym - nie
 - informacja czy przewidywana jest eksploatacja słupa w warunkach zawilgocenia i w obszarze narażenia na m.in. urynek zwierząt (parki, ciągi piesze) - jak w projekcie - tylko w chodniku
 - oczekiwana klasa IP - nie dotyczy zamiennika
 - oczekiwana klasa IK - nie dotyczy zamiennika
3. Lampa IP 66, wnęka bezpiecznikowa IP44 , klasa nie dotyczy zamiennika.
4. Nie.

Informuję, iż powyższe wyjaśnienia są obowiązujące i są częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WÓJT GMINY DĄBROWA CHELMIŃSKA

RADOSŁAW CIECHACKI