

**Gmina Dąbrowa Chełmińska  
ul. Bydgoska 21  
86-070 Dąbrowa Chełmińska**

**Znak sprawy: 271.3.2016**

**Uczestnicy postępowania  
o zamówienie publiczne**

**Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotycząca postępowania przetargowego na  
zadanie pn.: Remonty dróg z wykorzystaniem kruszywa w 2016 roku**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,  
Gmina Dąbrowa Chełmińska wyjaśnia treść SIWZ.

**Pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego:**

**Pytanie**

Czy w przetargu na Remonty dróg z wykorzystaniem kruszywa w 2016 roku Znak sprawy: 271.3.2016 dopuszcza się zastosowanie przekruszonego gruzu asfaltobetonowego zamiast gruzu betonowego ewentualnie betonowo – ceglanego?

**Odpowiedz na pytanie**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przekruszonego gruzu afaltobetonowego zamiast gruzu betonowego. Wykonawca w takim przypadku musi zachować odpowiednie frakcje jak zostały podane dla kruszywa betonowego.

Informuję, iż powyższe wyjaśnienia są obowiązujące i są częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający w związku z udzielonymi wyjaśnieniami nie przedłuża terminu składania ofert.

**WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA**

**RADOSŁAW CIECHACKI**