

**Gmina Dąbrowa Chełmińska  
ul. Bydgoska 21  
86-070 Dąbrowa Chełmińska**

**Znak sprawy: 271.6.2017**

**Wyjaśnienia treści SIWZ dotycząca postępowania przetargowego na zadanie  
pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości  
Waldowo Królewskie – II postępowanie”.**

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,  
Gmina Dąbrowa Chełmińska wyjaśnia treść SIWZ.

Pytania Wykonawcy łącznie z odpowiedziami Zamawiającego.

1. Parametry stolarki okiennej drewnianej <0,9/m<sup>2</sup>K oraz drzwiowej 1,3/m<sup>2</sup>K przy wymaganych podziałach i gabarytach są bardzo trudne do osiągnięcia. Z uwagi na fakt, że budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków składamy zapytanie czy Zamawiający wyraża zgodę aby okna wykonać z profili PCV w kolorze białym oraz drzwiową z aluminium w dowolnym kolorze z palety RAL? Należy nadmienić, że zamiana taka znacznie obniży koszty wymiany stolarki.

Odpowiedz:

Zamawiający wyraża zgodę na taką zamianę, jeśli stolarka ta spełni parametry założone w dokumentacji projektowej.

Powyższe wyjaśnienia są częścią SIWZ.

W związku z wyjaśnieniami do SIWZ Zamawiający nie zmienia ogłoszenia o zamówieniu.

W związku z wyjaśnieniami do SIWZ Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.

**WÓJT GMINY**

**RADOSŁAW CIECHACKI**