

Gmina Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

Znak sprawy: 271.4.2018

Postępowanie przetargowe pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarże-Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
Gmina Dąbrowa Chełmińska wyjaśnia treść SIWZ.

Pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie 1.

Proszę o sprecyzowanie klasy betonu asfaltowego warstwy ścieralnej na zjazdach i ścieżce rowerowej.

Odp. Na zjazdach i ścieżce rowerowej należy wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 8 S.

Pytanie 2.

Proszę o sprecyzowanie klasy betonu asfaltowego warstwy wiążącej na zjazdach i ścieżce rowerowej.

Odp. Na zjazdach i ścieżce rowerowej należy wykonać warstwy wiążące z betonu asfaltowego AC 11 W.

Pytanie 3.

Czy można zastosować kruszywo wapienne 0/31,5 zamiast kruszywa łamanego 0/31,5.

Odp. Dopuszcza się zastosowanie kruszywa wapiennego o wskazanej frakcji.

Pytanie 4.

Prosimy o sprecyzowanie grubości podbudowy z kruszywa łamanego ścieżki, części 3.

Odp. Na ścieżce rowerowej należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 15 cm.

Pytanie 5

Prosimy o dołączenie niwelety wszystkich odcinków.

Odp. Niwelety zostały załączone do projektu wykonawczego, który jest załącznikiem do SIWZ.

W związku z wyjaśnieniami do SIWZ Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

W związku z wyjaśnieniami do SIWZ Zamawiający nie zmienia ogłoszenia o zamówieniu.

Informuję, iż powyższe zmiany są obowiązujące i są częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

RADOSŁAW CIECHACKI