

Dąbrowa Chełmińska, dnia 11.02.2020r.

**Gmina Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska**

Znak sprawy: 271.3.2020

Postępowanie przetargowe pn. Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlice wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
Gmina Dąbrowa Chełmińska wyjaśnia treść SIWZ.

Pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie 1

Zgodnie z punktem II SIWZ - opis przedmiotu zamówienia zapisano:

- a) "W ramach projektu należy wykonać pokrycie dachu z blachodachówki." Natomiast w przedmiarze i specyfikacji techn. zaprojektowano dachówkę ceramiczną.
 - b) "W ramach projektu należy wykonać obróbki z blachy ocynkowanej." Natomiast w przedmiarze i specyfikacji techn. zaprojektowano obróbki z blachy tytanowo – cynkowej.
- W przypadku rozbieżności, który z dokumentów traktować jako mamy nadrzędny - SIWZ, dokumentację projektową, przedmiar czy specyfikację techn.?

Odpowiedz na pytanie 1

- a) Należy wykonać pokrycie dachu z blachodachówki.
 - b) Należy wykonać obróbki z blachy ocynkowanej.
- W pierwszej kolejności SIWZ, następnie dokumentacja projektowa później specyfikacja techniczna. Przedmiar ma charakter pomocniczy, nie jest wiążący.

Pytanie 2

Stwierdzono niezgodność zakresu prac elewacyjnych projektu z przedmiarem. W projekcie zapisano "Cała elewacja do wypiaszkowania i do uzupełnienia wszystkie ubytki spoin", natomiast przedmiar przewiduje jeszcze m.in. dezynfekcje muru, neutralizacji soli, czyszczenie za pomocą np. metody Le Gommage, patynowanie spoin, hydrofobizację przez malowanie ręczne, zabezpieczenie przed graffiti. Proszę o informację czy wycenę mamy bazować na zakresie z projektu czy z przedmiaru?

Odpowiedz na pytanie 2

Należy bazować na zakresie z projektu. Należy uwzględnić zabezpieczenie przed graffiti.

Pytanie 3

Prosimy o udostępnienie Postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków nr WZN 241/2019 z dn. 6.03.2019r.

Odpowiedz na pytanie 3

Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków nr WZN 241/2019 z dn. 6.03.2019r. zostanie udostępnione w postaci załącznika.

W związku z wyjaśnieniami do SIWZ Zamawiający nie zmienia ogłoszenia o zamówieniu i nie przedłuża terminu składania ofert.

Informuję, iż powyższe wyjaśnienia są obowiązujące i są częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WÓJT GMINY DĄBROWA CHELMIŃSKA

Radosław Ciechacki