

Dąbrowa Chełmińska, dnia 05.05.2020 r.

Gmina Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

Znak sprawy: 271.6.2020

Postępowanie przetargowe pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
Gmina Dąbrowa Chełmińska wyjaśnia treść SIWZ.

Pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie 1

Jak będzie wyglądał harmonogram płatności? Umowa nie precyzuje. SIWZ również?

Odpowiedź na pytanie 1

Nie przewiduje się sporządzenia harmonogramu płatności. Przed podpisaniem umowy zamawiający przygotuje harmonogram rzeczowo-finansowy, który będzie sporządzony na podstawie głównych elementów robót budowlanych.

Pytanie 2

Jakie dokumenty będą dokładnie potrzebne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie?

Odpowiedź na pytanie 2

Dokumentacja odbiorowa będzie musiała spełniać wymogi prawa budowlanego, które określa jakie dokumenty należy przedstawić do wniosku uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Pytanie 3

Ile jest dokładnie azbestu, bo jego utylizacja jest bardzo kosztowna?

Odpowiedź na pytanie 3

Ilość azbestu należy skalkulować na podstawie dokumentacji projektowej. Pomocniczo można posłużyć się przedmiarem robót, z którego wynika ilość azbestu do utylizacji.

Pytanie 4

Czy oryginał wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej można dołączyć do oferty?

Odpowiedź na pytanie 4

Tak.

Pytanie 5

Jakiej grubości ma być izolacja kanałów wentylacyjnych: kanał czerpny oraz kanały nawiewne i wywiewne?

Odpowiedź na pytanie 5

Izolacja o grubości do 50 mm elementami z wełny mineralnej w oplocie z siatki drucianej.

W związku z wyjaśnieniami do SIWZ Zamawiający nie zmienia ogłoszenia o zamówieniu i nie przedłuża terminu składania ofert.

Informuję, iż powyższe wyjaśnienia są obowiązujące i są częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WÓJT GMINY DĄBROWA CHELMIŃSKA

RADOSŁAW CIECHACKI