

Dąbrowa Chełmińska, dnia 06.05.2020 r.

Gmina Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

Znak sprawy: 271.6.2020

Postępowanie przetargowe pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
Gmina Dąbrowa Chełmińska wyjaśnia treść SIWZ.

Pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie 1

Prosimy o informację czy wewnętrzne kanały wentylacyjne mają być zaizolowane? Jeżeli tak, to prosimy o podanie z jakiego materiału ma być izolacja i jakiej grubości oraz uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź na pytanie 1

Kanały wewnętrzne bez izolacji.

W związku z wyjaśnieniami do SIWZ Zamawiający nie zmienia ogłoszenia o zamówieniu i nie przedłuża terminu składania ofert.

Informuję, iż powyższe wyjaśnienia są obowiązujące i są częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

RADOSŁAW CIECHACKI