

Dąbrowa Chełmińska, dnia 02.06.2020 r.

**Gmina Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska**

Znak sprawy: 271.7.2020

Postępowanie przetargowe pn. Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 do ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
Gmina Dąbrowa Chełmińska wyjaśnia treść SIWZ.

Pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie 1

W przedmiarze w pozycji 5 „rozebranie nawierzchni asfaltowej o średniej grubości 25 cm” jednostka obmiaru jest w m³ – dotyczy ul. Bazowej . Według Wykonawcy podana ilość wskazuje na m². Prosimy o wyjaśnienie oraz poprawienie przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie 1

Oczywiście czeski błąd, powinno być m².

Pytanie 2

Z dokumentacji (opis techniczny) wynika, że powierzchnia nawierzchni asfaltowej do frezowania wynosi: $3,25\text{m} \cdot 751,91\text{ m} = 2443,71\text{ m}^2$, w przedmiarze w pozycji 5 jest 3624,00 m². Prosimy wyjaśnienie o wyliczenie m² rozebrania nawierzchni asfaltowej.

Odpowiedź na pytanie 2

Po weryfikacji wskazujemy, iż prawidłowa ilość rozebrania nawierzchni asfaltowej to 2 800,00 m².

W związku z wyjaśnieniami do SIWZ Zamawiający nie zmienia ogłoszenia o zamówieniu i nie przedłuża terminu składania ofert.

Informuję, iż powyższe wyjaśnienia są obowiązujące i są częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

RADOSŁAW CIECHACKI