

Dąbrowa Chełmińska, dnia 03.11.2020 r.

Gmina Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

Znak sprawy: 271.14.2020

Postępowanie przetargowe pn. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
Gmina Dąbrowa Chełmińska wyjaśnia treść SIWZ.

Pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie 1

Zamawiający wymaga :

Zamawiający informuje, że moc grzewcza pompy ciepła jest wskaźnikiem kluczowym projektu i musi wynieść minimum 2,5 kW dla A20/W 10-55 wg PN EN 16147.

Informujemy, iż norma PN EN 16147 nie określa się mocy grzewczej, nie ma w niej takich wytycznych.

Wnosimy o potwierdzenie iż Zamawiający dopuszcza zatem pompy ciepła o mocy grzewczej potwierdzonej kartą katalogową producenta?

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający dopuszcza alternatywnie.

Pytanie 2

Jaki jest zakres czynności obejmujący przegląd na wezwanie?

Odpowiedź na pytanie 2

Weryfikację i usunięcie awarii.

Pytanie 3

Czy pojemność zasobników może wynosić odpowiednio 190l i 270l?

Odpowiedź na pytanie 3

Zgodnie z projektami i załącznikiem nr 1 specyfikacją techniczną.

W związku z wyjaśnieniami do SIWZ Zamawiający nie zmienia ogłoszenia o zamówieniu i nie przedłuża terminu składania ofert.

Informuję, iż powyższe wyjaśnienia są obowiązujące i są częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

RADOSŁAW CIECHACKI